

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy – CEM II/B-V 32,5 R-HSR

Zakład produkcyjny: Cementownia Chełm

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **008-UWB-010**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: **008-UWB-010**

Okres wysyłki: **czerwiec 2024**

Cecha	Jedn.	Wartości średnie	Wymagania normy PN-B 19707:2023-05
Początek czasu wiązania	min	261	≥ 75
Koniec czasu wiązania		295	-
Woda do konsystencji normowej	%	30,4	-
Stałość objętości	mm	1,8	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4580	-
Wytrzymałość na ściskanie			
	MPa	14,5	≥ 10
po 2 dniach		39,5	≥ 32,5 i ≤ 52,5
	MPa	2,9	-
po 28 dniach		6,9	-
Wytrzymałość na zginanie			
	MPa	2,9	-
po 28 dniach		6,9	-
Analiza chemiczna			
	%	2,82	≤ 3,5
SO ₃		0,052	≤ 0,10
	%	0,052	≤ 0,10
Cl		0,052	≤ 0,10
Udział popiołu lotnego krzemionkowego	%	warunek normowy spełniony	≥ 25

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) poniżej 0,0002%

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Kierownik Doradztwa

Technicznego

Pawel Mofina
Pawel Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł