

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki wieloskładnikowy PN-EN 197-5 - CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R "NIEBIESKI"

Zakład Cementownia Rudniki

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych: **008-UWB-221**Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: **008-UWB-221**Okres wysyłki: **Wrzesień 2024**

Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-EN 197-5:2021
Początek wiązania	min	174	≥ 60
Koniec wiązania	min	224	-
Woda do konsystencji normowej	%	30,5	-
Stażność objętości	mm	1,0	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	6117	-
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	15,4	≥ 10
po 28 dniach	MPa	45,6	≥ 32,5 ≤ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	3,24	≤ 4,0
Cl	%	0,052	≤ 0,10

Gęstość właściwa 2,96 g/cm³

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm



CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa
Technicznego
Paweł Mofina
Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kraków iaków 46, 02-255 Warszawa, tel.+48 (22) 57 14 100, fax+48 (22) 571 41 01
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, BDO: 000000439, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

